

Prohlášení o shodě

Vydává:

JirMi Tech s.r.o., IČO: 171 87 591
Nádražní 355, 517 73 Opočno

Předmět prohlášení:

- PhaseDog v2.0 (LCD)
- PhaseDog v2.0 (non-LCD)

Popis funkce výrobku:

Zařízení PhaseDog je určeno pro dohled fázových napětí a frekvence v jednofázové nebo třífázové síti 230 V AC / 50 Hz. Při překročení nastavených mezí je aktivován reléový výstup zařízení, který lze použít pro odpojení spotřebiče nebo generátoru. Aktivace výstupu je možná také externím vstupem.

Prohlašuji, že:

tento výrobek je ve shodě s požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. stanovující požadavky na elektrická zařízení a s požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Pro posouzení shody byly využity následující normy:

EMC zkoušky:

ČSN EN 61000-6-3 edice 3: EMC – rušivé vyzařování

ČSN EN 61000-6-1 edice 3: EMC – zkouška odolnosti

Funkční zkoušky:

ČSN EN 61000-4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie

V Opočně, dne 1.7.2024



.....
Ing. Jiří Šrámek
jednatel